

Firmenlogo / Anschrift

Übergabe-/Einbaubestätigung bzw. Benutzungshinweise für Brandschutzabschlüsse mit - Kennzeichnung

Sehr geehrter Kunde!

Sie haben einen hochwertigen Feuerschutzabschluss erhalten, welcher nach strengen Richtlinien durch eine güteüberwachte Fertigung hergestellt wurde. Diese Feuerschutztüre entspricht der gesetzlich vorgeschriebenen Baustoffliste und ist nach den geltenden Brandschutznormen geprüft.

Die Montage erfolgte an Hand der prüfzeugniskonformen Montageanleitung des Herstellers, für folgendes BV:

Die Nutzungs- und Funktionsdauer und damit verbunden die Schutzwirkung dieser Türe hängt wesentlich auch von der Pflege und Wartung des Türelementes ab. Es wird deshalb empfohlen, regelmäßig die Funktionsfähigkeit der Türe wie folgt zu überprüfen:

- Beschädigungen am Türblatt (Kantenbereich, roter Laminatstreifen, ..)
- Die Schlossfalle muss vollständig im Schließblech einrasten
- Sichtbeschläge, wie Drückerschilder, Rosetten und Türdrücker müssen korrekt befestigt sein
- Sitz der Türbänder korrekt
- Unbeschädigte Dichtung umlaufend vorhanden
- Selbstständiges und vollständiges Schließen der Türe durch Montage des Türschließers
- Bei zweiflügligen Türen Schließfolgeprüfung prüfen
- Funktionsfähigkeit bei Panik- oder Notausgangsfunktion (wenn im Lieferumfang enthalten)
- Bei Türen mit Verglasung ist die Befestigung der Glasleisten und die Verfugung zu prüfen

Damit die EI₂ 30 c-Funktion, bzw. korrekte ÜA-Kennzeichnung erhalten bleibt, sind **keinerlei Änderungen** am Türelement zulässig, wie z.B.:

- Nacharbeiten des Türfalzes
- Nachfräsen von Absenkrichtungen
- Änderungen an der gelieferten Ausführung (Bohrungen, Verschraubungen, Kürzen, ..) (das Anbringen von Schildern oder Haken mittels Klebeband ist zulässig)
- Verwendung von nicht im Lieferumfang enthaltenen Beschlags- Montage- und sonstigen Zubehörteilen (ausgenommen Zylinder mit Schmelzpunkt >1000 °C)

Es wird hiermit bestätigt, dass das Türblatt gemäß den Montageanleitung der Hersteller eingebaut, die Funktionsweise des Feuerschutzabschlusses erklärt und die weiteren Nutzungsbedingungen erläutert wurden. Die ÜA Plakette wurde auf Augenhöhe im Türfalz des Türelements angebracht.

Dieses Dokument bitte ausgefüllt an die Fax-Nr.: 06136/8228-12 retournieren!

Ort, Datum

Für die Montage verantwortlich

Kunde/Endbenutzer